

Pôle Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

Courriel : [ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr](mailto:ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 88 76 79 86

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE HAGUENAU  
84, route de Strasbourg  
  
67500 HAGUENAU

## EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

### COM. D'AGGLOMERATION DE HAGUENAU

Prélèvement et mesures de terrain du 26/04/2022 à 09h01 réalisés pour l'ARS Grand Est par le laboratoire Eurofins

Nom et type d'installation : CAH - HAGUENAU (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU HAGUENAU - HAGUENAU (ROBINET SALLE DE PAUSE AU 9 CHEMIN DU GAZ)

Code point de surveillance : 000002406

Type d'analyse : D2MET

Numéro de prélèvement : 06700241181

Référence laboratoire : 22M031384-005

#### Conclusion sanitaire (vis-à-vis des paramètres analysés)

Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 3 mai 2022  
Pour le Directeur Général,  
L'ingénieur d'études sanitaires



Hervé CHRETIEN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

**Analyse laboratoire**

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>						
Cuivre	0,0121	mg/L		2,0		1,0
Nickel	<0,5	µg/L		20,0		
Plomb	0,3	µg/L		10,0		